

回 答 書

工事名：市内小中学校防火戸等改修工事（田野浦小学校外5校）

	質 問 事 項	回 答
1	tA-04 田野浦小 建具表の斜線部分の意味はどういうことでしょうか？カットというのはグラインダーによる削りのことでしょうか。	枠のせりにより開閉時に扉と枠が干渉するため、扉の枠との取り付け部分をグラインダーで削り調整してください。
2	防火シャッター（4階）ガイドレール調整 ガイドレール内のゴムの膨れ解消とは取り換えのことでしょうか。	ガイドレール内のゴムを押さえ、シャッターが自然に開閉するように調整してください。
3	第五中だけ作り替えの理由は、何ですか。	第五中の該当箇所の防火戸は建具調整での改修は不可能なため。
4	各現場の共通ですが、補修塗装は部分塗装ですか、もしくは全体塗装ですか。	補修塗装は、部分塗装です。
5	同じく、各現場に電気工事（消防設備関係）が必要に思われますが、参考数量の中の（試験含む）で対応でしょうか。	お見込みのとおりです。
6	各学校の警備関係との調整が必要になると思われます。工事時には警報を一時的に解除する必要がありますか。	工事時には、学校及び警備会社と連携し、警報を一時的に解除してください。