

## 三原市立円一保育所

## 空調機器点検基準表

機器名	台数	点検項目	実施回数
ガスヒートポンプエアコン（室外機） 【型式】 GYAP450ANH 1台 GYAP560ANH 1台 GYAP450ANH 1台 GYAP710ANH 1台 GYAP560ANH 1台	5	エンジンオイルの点検・補充 ドレンフィルター、充填石の点検補充 冷却水の点検、補充 冷却水漏れの点検 エンジンオイル漏れの点検 排気ガス漏れの点検 排気ドレンホースの点検 燃料ガスホース点検 燃料ガス漏れの点検 コンプレッサの点検 冷媒・冷凍機油漏れの点検 電装部品の点検 エンジン始動性の点検 運転状態の点検 冷媒回路の点検 外観の点検 エンジンミキサーの洗浄 オイルフィルターの交換 点火プラグの交換 エアクリナーエレメントの交換 コンプレッサベルトの交換 ドレンオイルフィルターの交換 冷却水強化剤の補充 エンジンバルブクリアランスの点検・調整 その他メーカー仕様に準ずる	1／年 1／年 1／年 1／年 1／年 1／年 1／年 1／年 1／年 1／年 1／年 1／年 1／年 1／年 1／年 1／年 1／年 1／年 1／5年又は運転10,000時間毎 (要 令和5年度中の実施) 1／5年又は運転10,000時間毎 (要 令和5年度中の実施) 1／5年又は運転10,000時間毎 (要 令和5年度中の実施) 1／5年又は運転10,000時間毎 (要 令和5年度中の実施) 1／5年又は運転10,000時間毎 (要 令和5年度中の実施) 1／5年又は運転10,000時間毎 (要 令和5年度中の実施) 1／5年又は運転10,000時間毎 (要 令和5年度中の実施)
ガスヒートポンプエアコン（室内機） 【型式】 FGXFP71MC 4台 FGXFP80MC 4台 FGXEP22M 1台 FGXCP45M 1台 FGXCP71M 1台 FGXFP56MC 1台 FGXTP80M 5台 FGXEP28M 1台 FGXFP112MC 6台 FGXFP140MC 4台	28	エアフィルターの清掃 リモコン動作の確認 室内機温度の点検	2／年 1／年 1／年

パッケージエアコン（室外機） 【型式】 S Z Z C 224 C A D - H 1台 S S Z C 56 C A V - H 1台 S S Z C 40 C A V - H 1台	3	ファンの点検 運転電流 熱交換機の点検 外観の点検	1 / 年 1 / 年 1 / 年 1 / 年
パッケージエアコン（室内機） 【型式】 S Z Z C 224 C A D - H 2台 S S Z C 56 C A V - H 1台 S S Z C 40 C A V - H 1台	4	エアフィルターの清掃 リモコン動作の確認 室内機温度の点検	2 / 年 1 / 年 1 / 年
全熱交換器 【型式】 V L - 100 Z S 2 1器 L G H - 15 C X 6 4器 L G H - 25 C X 6 4器 L G H - 35 C X 6 6器 L G H - 50 C X 6 7器 L G H - 100 C X 6 2器	24	エアフィルターの清掃 リモコン動作の確認	2 / 年 1 / 年
送風機・有圧扇 【型式】 B F S - 450 T X 1台 B F S - 150 T X 1台 E F - 40 D T X B 3 1台	3	動作確認	2 / 年