

空調・換気機器設備一覧及び点検回数

記号	機器名	型式	台数	点検内容	備考	点検回数
GHP-1	GHPビル用マルチ室外機	GYAP450ANH	1	フルメンテナンス	屋上	1/年
GHP-2	GHPビル用マルチ室外機	GYAP560ANH	1	フルメンテナンス	屋上	1/年
GHP-3	GHPビル用マルチ室外機	GYAP450ANH	1	フルメンテナンス	屋上	1/年
GHP-4	GHPビル用マルチ室外機	GYAP710ANH	1	フルメンテナンス	屋上	1/年
GHP-5	GHPビル用マルチ室外機	GYAP560ANH	1	フルメンテナンス	屋上	1/年
GHP-1-1	GHPビル用マルチ室内機	FGXFP71MC	1	フィルター清掃他	2階プレイルーム	2/年
GHP-1-2	GHPビル用マルチ室内機	FGXFP80MC	2	フィルター清掃他	1階職員室×2台	2/年
GHP-1-3	GHPビル用マルチ室内機	FGXEP22M	1	フィルター清掃他	1階保健室	2/年
GHP-1-4	GHPビル用マルチ室内機	FGXCP45M	1	フィルター清掃他	1階休憩室	2/年
GHP-1-5	GHPビル用マルチ室内機	FGXCP71M	1	フィルター清掃他	1階相談室	2/年
GHP-2-1	GHPビル用マルチ室内機	FGXFP56MC	1	フィルター清掃他	1階保育室(0歳)西側	2/年
GHP-2-2	GHPビル用マルチ室内機	FGXFP71MC	3	フィルター清掃他	1階保育室(0歳)東側 1階保育室(1歳)西側 1階保育室(1歳)東側	2/年
GHP-2-3	GHPビル用マルチ室内機	FGXFP80MC	2	フィルター清掃他	1階保育室(2歳)西側 1階保育室(2歳)東側	2/年
GHP-3-1	GHPビル用マルチ室内機	FGXTP80M	5	フィルター清掃他	1階調理室×2台 1階下処理室 1階洗浄室 1階検収	2/年
GHP-3-2	GHPビル用マルチ室内機	FGXEP28M	1	フィルター清掃他	1階事務室兼休憩室	2/年
GHP-4-1	GHPビル用マルチ室内機	FGXFP112MC	6	フィルター清掃他	2階保育室(3歳)西側 2階保育室(3歳)東側 2階保育室(4歳)西側 2階保育室(4歳)東側 2階保育室(5歳)西側 2階保育室(5歳)東側	2/年
GHP-5-1	GHPビル用マルチ室内機	FGXFP140MC	4	フィルター清掃他	2階遊戯室	2/年
ACP-1	パッケージエアコン室外機	SZZC224CAD-H	1	機器点検	屋外地上	1/年
ACP-2	パッケージエアコン室外機	SSZC56CAV-H	1	機器点検	屋外地上	1/年
ACP-3	パッケージエアコン室外機	SSZC40CAV-H	1	機器点検	屋外地上	1/年
ACP-1-1	パッケージエアコン室内機		2	フィルター清掃他	1階子育て支援センター	2/年
ACP-2-1	パッケージエアコン室内機		1	フィルター清掃他	1階病児保育室1	2/年
ACP-3-1	パッケージエアコン室内機		1	フィルター清掃他	1階病児保育室2	2/年
HEU-1	全熱交換器(24時間換気)	VL-100ZS2	1	フィルター清掃他	1階保健室	2/年
HEU-2	全熱交換器(24時間換気)	LGH-15CX6	2	フィルター清掃他	1階保育室(0歳)×2	2/年
HEU-3	全熱交換器(24時間換気)	LGH-15CX6	1	フィルター清掃他	1階病児保育室1	2/年
HEU-4	全熱交換器(24時間換気)	LGH-15CX6	1	フィルター清掃他	1階病児保育室2	2/年
HEU-5	全熱交換器(24時間換気)	LGH-25CX6	2	フィルター清掃他	1階保育室(1歳)×2	2/年
HEU-6	全熱交換器(24時間換気)	LGH-25CX6	1	フィルター清掃他	1階休憩室	2/年
HEU-7	全熱交換器(24時間換気)	LGH-25CX6	1	フィルター清掃他	2階プレイルーム	2/年
HEU-8	全熱交換器(24時間換気)	LGH-35CX6	2	フィルター清掃他	1階保育室(2歳)×2	2/年
HEU-9	全熱交換器(24時間換気)	LGH-35CX6	1	フィルター清掃他	1階子育て支援センター	2/年
HEU-10	全熱交換器(24時間換気)	LGH-35CX6	1	フィルター清掃他	1階子育て支援センター	2/年
HEU-11	全熱交換器(24時間換気)	LGH-35CX6	2	フィルター清掃他	2階保育室(3歳)×2	2/年
HEU-12	全熱交換器(24時間換気)	LGH-50CX6	7	フィルター清掃他	1階職員室×2	2/年
	全熱交換器(24時間換気)			フィルター清掃他	1階相談室	2/年
	全熱交換器(24時間換気)			フィルター清掃他	2階保育室(4歳)×2	2/年
	全熱交換器(24時間換気)			フィルター清掃他	2階保育室(5歳)×2	2/年
HEU-13	全熱交換器(24時間換気)	LGH-100CX6	2	フィルター清掃他	2階遊戯室×2	2/年
F-1	送風機	BFS-450TX	1	機器点検	調理室	2/年
F-2	送風機	BFS-150TX	1	機器点検	洗浄室	2/年
F-3	有圧扇	EF-40DTXB3	1	機器点検	調理室	2/年