

回 答 書

工事名：三原市中央公民館空調換気設備改修工事（建築主体工事）

	質 問 事 項	回 答
1	A-15 3階広縁の天井に室内機が設置されるようになっていますが、間仕切りがあるため、和室側へ設置した方がいいのではないのでしょうか。	図面では、既設床置室内機と同様の位置に新設床置室内機を設置することとなっておりますので、図面どおり施工してください。
2	前述の場合、天井撤去は広縁、和室10帖の半分、7.5帖の全部になりますが、いかがでしょうか。 材料の性質上、部分的な施工が困難です。	同上の理由により、天井の撤去は不要です。
3	2階、3階、屋上の機械基礎の数量をご教示ください。	躯体改修内に計上しています。 機械基礎の数量については、S-02、S-03より算出してください。