



# 注意してください！ 二酸化炭素消火設備の誤放出事故

保守点検等の作業中に、二酸化炭素消火設備の誤操作や誤作動による死傷者を出す事故が発生しています。

## 工事・メンテナンス時の注意すべき事項！

- ☞ 二酸化炭素消火設備を熟知した消防用設備士や消防用設備点検資格者を立ち合わせるなど、安全確保に努めてください。
- ☞ 二酸化炭素消火設備の設置部分や隣接部分に関係者以外の者が出入りしないよう管理してください。

## 建物関係者や作業員と情報共有しましょう！

- ☞ 二酸化炭素消火設備の設置部分や隣接部分に関係者以外の者が出入りしないよう管理してください。

## 保守点検作業前にすること！

- ☞ 自動手動切替えスイッチを「**手動**」にしてください。
- ☞ ボンベ庫内の閉止弁を「**閉**」にしてください。

操作箱

制御弁

切替スイッチを「手動」にする

閉止弁を「閉」にする

【お問合せ先】  
予防課建築指導係 0848-64-5927  
三原市消防本部