

回 答 書

工事名：小西住宅3号棟外壁改修工事

	質 問 事 項	回 答
1	<p>参考数量書，図面番号(A-04)</p> <p>参考数量書，図面にある既存塗膜等の除去及び下地処理として既設アクリルシ吹付の除去はコンステックAGバブルシステム工法同等とありますが，建築改修工事特記仕様ではウォータークリーン工法(株マル杓)同等とあります。どちらの工法でも良いでしょうか。ご指示ください。</p>	<p>「ウォータークリーン工法(株マル杓)同等」は誤記です。</p> <p>負圧隔離養生集塵機付きディスクグラインダーケレン工法又はコンステック AG バブルシステム工法同等としてください。</p>
2	<p>図面番号(A-14～19)</p> <p>横収納型物干金物ですが3-1号棟に撤去及び新設が1か所ずつあるものとして3-2号棟はないものと判断して宜しいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
3	<p>参考数量書，図面番号(A-02)</p> <p>外壁改修工事特記仕様書では外壁の施工数量調査が適用になっています。参考数量書にはありませんが必要と判断して宜しいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p> <p>施工数量調査を見込んでください。</p>