

回 答 書

入札案件名 三原市雨水排水ポンプ場電力供給業務

	質 問 事 項	回 答	掲 載 日
1	各施設の電力供給会社を教えてください。	対象施設は全てエフビットコミュニケーションズ株式会社です。	2月4日
2	各施設について自動検針装置はついてますか。	全ての施設で設置済です。	2月4日
3	各施設について、自家発補給電力の契約はありますか。またある場合は契約電力(kw)を教えてください。	全ての施設で契約はありません。	2月4日
4	入札書に記載する日付は作成日で良いか。	作成日で記載をして下さい。	2月4日
5	入札額の算定時の力率について100%で算定してよろしいでしょうか(力率割引を考慮する)	よろしいです。	2月4日
6	ご請求について、供給施設内に入居されている企業はありますか。ある場合に企業様毎に請求書を発行することはできません。ご了承いただけますか。	入居されている企業はありません。	2月4日
7	ご請求について ①供給施設毎に請求書を発行することはありますか？ ②供給施設内に入居している企業に対して個別に請求書を発行することが出来ません。ご了承いただけますか。	①基本的に毎月の請求については各供給施設一つにまとめた請求になりますが、供給施設ごとの内訳は必須です。 現在予定はありませんが、供給施設ごとに請求することとなった場合については対応をお願いします。 ②質問事項6にて回答のとおりです。	2月4日

8	請求について、入居している企業に対して個別に納付書を発行することはできないが、了承いただけるか。	質問事項6にて回答のとおりです。	2月4日
9	弊社の請求書は、原則10日迄にwebサイトで開示、15日までに原本の到着とし、請求受領後30日以内(翌々月15日迄)に振込となり、年度末も同様の対応となるがご了承いただけますか。	了承します。	2月4日
10	契約期間中に建替や増築、引き込み位置の移設・変更等、電力契約に影響するような工事予定はありますでしょうか。	予定はありません。	2月4日
11	今回の電力と現在の電力が違う場合、落札時に変更手続が必要となる為、現在の電力を教えてください。尚、契約開始前に仕様書記載の契約電力を超過した場合は、超過した契約電力での契約となりますがよろしいでしょうか。	1月請求時点での契約電力 宮沖ポンプ場 59kw 皆実ポンプ場 159kw 和田ポンプ場 54kw 明神ポンプ場 60kw 港町第二ポンプ場 87kw 東町ポンプ場 46kw 新倉ポンプ場 93kw 契約開始前に契約電力の変更の必要が生じた場合は市と協議のうえ契約電力を決定します。	2月4日
12	契約開始時または供給期間中に契約電力の変更予定はございますでしょうか。	契約電力については、契約書(案)第9条のその1月の30分最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする予定です。	2月4日

13	<p>契約電力が1施設で500kw以上（協議制）の施設については、契約開始前に仕様書記載の契約電力を超過した場合、仕様書記載の契約電力での申込が一般送配電事業者に却下される可能性がございます。その場合は超過した契約電力でのご契約となりますが、ご了承くださいませでしょうか。</p>	<p>契約電力が500kw以上の施設はありません。</p>	2月4日
14	<p>契約電力が1施設で500kw以上（協議制）の施設について、今現在の契約電力と2020年11月～2021年12月の1年間の最大需要電力の実績値をご教示願います。</p> <p>例： 契約電力：〇〇kw 最大需要電力実績2021年8月〇〇kw</p>	<p>質問事項13にて回答のとおりです。</p>	2月4日
15	<p>契約電力が1施設で500kw以上の場合、落札時の変更手続が必要となる為、現在の最大電力を教えてください。</p>	<p>質問事項13にて回答のとおりです。</p>	2月4日
16	<p>落札時、電力切替手続において、必要な情報を確認したく、最新請求書1か月分の写しをご提出していただくことは可能ですか。</p>	<p>可能です。</p>	2月4日
17	<p>内訳書・予定使用電力量の票を電子データ（エクセル）でいただくことは可能ですか。また、エクセルデータを頂くことが不可能な場合、内訳書は任意様式でも問題ないでしょうか。</p>	<p>本件入札のホームページ内で公開します。</p>	2月4日
18	<p>現在の計量日を教えてください。尚、1日以外の場合は、年間の請求が13回、かつ供給最終月のご請求が翌月、翌々月の2回に分割されます。また料金の算定期間は計量日から計量日の前日になります。以上ご了承くださいませか。</p>	<p>対象施設については全て毎月1日に計量を実施しています。</p>	2月4日

19	現在の（施設毎の）計量日を教えてください。	質問事項 18 にて回答のとおりです。	2月4日
20	過去に新電力会社に切り替えたことはありますか。	あります。	2月4日
21	入札額の算定時の力率について、力率は考慮しないよろしいか。	質問事項5にて回答のとおりです。	2月4日
22	融雪設備等は設置されていますか。	設置していません。	2月4日
23	開札結果について公開方法・範囲を教えてくださいいただけますでしょうか。あるいは開札結果を開札日（あるいは翌日）に電話かメール等でご連絡いただくことは可能でしょうか	結果については、開札当日に入札のあった業者へ電話で連絡予定です。 本件入札のホームページにも全入札参加者名、入札金額、入札結果を掲載します。	2月4日
24	電気価値は指定なし、非化石価値は再エネ指定非化石証明の適用による実質再エネ電力供給で認識齟齬ありませんでしょうか。 また非化石証書は、トラッキング有無・FIT／非FITの指定はございますでしょうか。	再生可能エネルギー等に関する指定はありません。	2月4日