

回 答 書

工事名：旧本郷公民館・旧本郷体育センター解体工事（三原西消防署庁舎整備事業）

	質 問 事 項	回 答
1	旧本郷公民館解体撤去・天井吹付珪藻土撤去がレベル3で計算してありますが、アスベストレベル1の工事ではないでしょうか。労働基準監督署と環境省の見解はどうでしょうか。	旧本郷公民館解体撤去・天井吹付珪藻土撤去については、レベル1として除去を見込んでください。
2	冷媒回収破壊処理費が1式とありますが、冷媒ガスの数量が何kgか分からないため、算出できません。ご教示ください。	冷媒回収破壊処理費については、フロンガス 200kgを見込んでください。