

回 答 書

工事名：旧本郷公民館・旧本郷体育センター解体工事（三原西消防署庁舎整備事業）

	質 問 事 項	回 答
1	着工前調査で設計図書に明記のアスベスト含有材以外で、アスベスト含有（鉄骨石綿含有吹付材）やダイオキシソ（ボイラー室内）等があった場合、別途精算と考えて良いでしょうか。	有資格者による調査で、設計図書以外のアスベスト含有（鉄骨石綿含有吹付材）やダイオキシソが判明した場合は、別途精算になります。