

## 回 答 書

工事名 : 農業集落排水自動通報装置更新工事 (4・1 工区)

	質 問 事 項	回 答
1	通報装置の納期について 現時点で、メーカーからの正式納期回答が得られません。 工期内に間に合わない場合工期延長は可能でしょうか。	やむを得ない理由がある場合に限り、協議の上で工期を延長します。
2	現在の監視点数を教えてください。	6点（1号ポンプ運転、2号ポンプ運転、1号ポンプ故障、2号ポンプ故障、満水、停電）です。
3	通報は、音声通報のみでしょうか。 FAXは必要ないでしょうか。	音声通報のみです。