

回 答 書

工事名：中学校防火戸改修工事（第一中学校外 4 校）

	質 問 事 項	回 答
1	第一中学校について、連動中継器用バッテリー容量が不明です。 ご教示ください。	0.4Ah としてください。
2	久井中学校について、「連動制御器用予備電源バッテリー交換 3.6Ah」とありますが、3.5Ah しか販売がありません。ご指示くださ い。	3.5Ah を見込んでください。
3	第四中学校及び本郷中学校の防火扉用感知器について、一般的には3 種を取付けますが、2種でよいでしょうか。	3種としてください。
4	第四中学校について、連動制御器一式を取り替えると、各階防火戸錠 及び感知器を取り替えることになり、上記と重複します。ご指示くだ さい。	各階防火戸錠及び感知器(3種)を含め、連動制御器一式の取り替えを 見込んでください。