

## 回 答 書

工事名：放課後児童クラブ空調換気設備改修工事

|   | 質 問 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 回 答                                                                                   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>三菱電機製 全熱交換機について、<br/>天吊露出形全熱交換器(風量:500.0[m<sup>3</sup>/h]) 17 台及び<br/>床置形全熱交換器(風量:500.0[m<sup>3</sup>/h]) 2 台の参考品番として、記載されています。</p> <p>メーカーに見積り依頼をしたところ、11 月 30 日に工場が火災に遭い、製品を製造出来ないため、今現在、納期未定と連絡がありました。</p> <p>納入は 2 月～3 月には再開する方向という話でしたが、現在不確定です。</p> <p>他メーカーの同等品を使用する可能性があるため、他メーカーに問い合わせたところ、三菱電機製が納入できないため、他メーカーに注文があいついでおり、現在、品物がありますが、1 月 13 日の落札日以降の納入については保証できないとの返答がありました。</p> <p>3 月 30 日の工期延長も含めて、対応を検討いただけませんか。</p> | <p>参考品番として記載している、三菱電機製全熱交換器と同等以上の能力を有している製品を選定することは可能です。</p> <p>現時点では、工期延長はできません。</p> |