

回 答 書

工事名：市営新宮沖住宅建設工事（電気設備工事）

	質 問 事 項	回 答
1	E019～E022：1DK・2DK・3DK 住戸詳細図・集会室 平面詳細図 照明記号 a・b・c・d は、E011：照明器具姿図の a1・b1・c1・d1 と して宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	E029～E032：自動火災報知設備 系統図・凡例・機器仕様 機器姿図 平面図 各住戸から共用部の総合盤への配線がありませんが、必要な と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	柱上トランスの B 種接地工事は電力会社工事と考えて宜しいでしょ うか。	お見込みのとおりです。
4	E-023,026～028 構内交換設備モジュージャックと端子盤の間には 配線がありますが、端子盤間は空配管となっています。 端子盤間はケーブルは必要ないのでしょうか。必要な場合はケーブル の種類を指示してください。	端子盤間のケーブルは不要です。