

回 答 書

工事名：城町第2排水区雨水管新設工事（4-1工区）

	質 問 事 項	回 答
1	参考資料 P2 に下水道推進工法用鉄筋コンクリート管の仕様が φ 800×2430 標準管となっていますが、集計表には、SRj-a 推進管 φ 800 L=1.21m とあります。管の仕様を教えてください。	管の仕様は φ 800mm, L=1.21m/本です。
2	参考資料 P14 に補強リングの記載がありますが、数量、位置、サイズ 等の詳細が分かりません。補強リングの詳細を教えてください。	φ 3000 用の補強リング(H-125)を 3 か所見込んでいます。 構造計算の上、別途協議します。