

回 答 書

工事名：東本通川第2排水区雨水管污水管新設工事（5-1工区）

	質 問 事 項	回 答
1	軽量鋼矢板と支保材の使用期間を教えてください。	下水道標準歩掛及び土木工事標準積算基準書により日当り施工量を算定し、工程表の作成を行い、軽量鋼矢板及び支保材の使用期間を算出してください。
2	マンホール用可とう継手は組み立て式か現場打ち式か教えてください。	組み立てマンホール用です。