

# 回 答 書

工事名：くい文化センター屋上防水改修工事

	質 問 事 項	回 答
1	既存の防水は断熱工法でシートの下に断熱材が入っていますが、改修工事は断熱材無しの機械固定工法で良いですか。	既存の断熱材を利用して、機械固定工法で施工してください。