

回 答 書

工事名：明神会館耐震改修工事（建築主体工事）

| | 質 問 事 項 | 回 答 |
|---|---|----------------------------|
| 1 | 図番 A-34 仮設計画図において仮設洋式便所（水洗式）男子用・女子用とありますが、トイレ設置は建築工事の範囲でしょうか。また、建築工事の場合、手洗エット等は必要ないでしょうか。 | 建築工事の範囲です。手洗エット等も見込んでください。 |
| 2 | 図番 A-19・34 1階トイレ床土間工事において溶接金網 9φ@200 とありますが、φ9の溶接金網は特注品でしょうか。御教示願います。 | 6φ@200 を見込んでください。 |
| 3 | 図番 A-28 設備工事において、冷却塔及び配管架台撤去とありますが、屋上防水工事の補修は無しと考えてよろしいでしょうか。 | 塗膜防水(X-2)での補修を見込んでください。 |