

# 回 答 書

工事名：(仮称) 田野浦認定こども園改修工事 (建築主体工事)

	質 問 事 項	回 答
1	図面番号 A-65,66 現場事務所は敷地場内へ設置と考えてよいでしょうか。 場内(園内)は工事車両駐車可能でしょうか。	お見込みのとおりです。 場内(園内)への工事車両の駐車も可能です。
2	図面番号 A-10 特記仕様書では、表面劣化部処理 A-1 はサンダーケレンとなっておりますが、参考数量では塗膜剥離材工法となっております。 特記仕様書優先で良いでしょうか。	参考数量の「塗膜剥離材工法」を正としてください。
3	図面番号 A-64 ダムウエーターの詳細図で、下地の鉄骨工事の範囲はどの部位でしょうか。 すべてダムウエーターの工事範囲でしょうか。	A-64 図 (別図) で示すガイドレールが下地の範囲になります。 ガイドレールを含め、A-64 ダムウエーター詳細図に示す内容は、すべてダムウエーターの工事範囲として見込んでいます。