

回 答 書

工事名：河崎住宅外壁改修工事

	質 問 事 項	回 答
1	参考数量書 直接仮設の養生 階段室出入口コンパネ 12 mmは出入口のみでしょうか。ご指示願います。	養生については、出入口のみとして見込んでください。
2	外部足場 枠組（手すり先行）をクサビ式（手すり先行）に変更は可能でしょうか。	可能です。
3	南面ベランダ 3戸部は、外部足場（昇降用）が必要と思われます。なお、隔て板も一時取外しが必要かと思われます。ご指示願います。	外部足場（昇降用）を見込んでください。隔て板は、一時取り外し、再取付けを見込んでください。
4	工事車両置き場、仮設電気、仮設用水及び仮設トイレ等についてご指示願います。	工事車両置き場は、市営住宅の来客者用駐車スペースを使用してください。 仮設電気は、受注者が電力会社と直接契約を行うか、若しくは騒音対策の上、発電機を使用してください。 仮設用水については、既設給水管から子メーターを設置し、分岐することを想定しています。 仮設トイレは汲み取り式とし、設置場所については、敷地の西側駐輪場の北側を想定しています。