

空調・換気機器設備一覧及び点検回数

記号	機器名	型式	台数	点検内容	備考	点検回数
GHP-1	GHPビル用マルチ室外機	GYAP450ANH	1	フルメンテナンス	屋上	1/年
GHP-2	GHPビル用マルチ室外機	GYAP560ANH	1	フルメンテナンス	屋上	1/年
GHP-3	GHPビル用マルチ室外機	GYAP450ANH	1	フルメンテナンス	屋上	1/年
GHP-4	GHPビル用マルチ室外機	GYAP710ANH	1	フルメンテナンス	屋上	1/年
GHP-5	GHPビル用マルチ室外機	GYAP560ANH	1	フルメンテナンス	屋上	1/年
GHP-1-1	GHPビル用マルチ室内機	FGXFP71MC	1	フィルター清掃他	2階プレイルーム	2/年
GHP-1-2	GHPビル用マルチ室内機	FGXFP80MC	2	フィルター清掃他	1階職員室×2台	2/年
GHP-1-3	GHPビル用マルチ室内機	FGXEP22M	1	フィルター清掃他	1階保健室	2/年
GHP-1-4	GHPビル用マルチ室内機	FGXCP45M	1	フィルター清掃他	1階休憩室	2/年
GHP-1-5	GHPビル用マルチ室内機	FGXCP71M	1	フィルター清掃他	1階相談室	2/年
GHP-2-1	GHPビル用マルチ室内機	FGXFP56MC	1	フィルター清掃他	1階保育室(0歳)西側	2/年
GHP-2-2	GHPビル用マルチ室内機	FGXFP71MC	3	フィルター清掃他	1階保育室(0歳)東側 1階保育室(1歳)西側 1階保育室(1歳)東側	2/年
GHP-2-3	GHPビル用マルチ室内機	FGXFP80MC	2	フィルター清掃他	1階保育室(2歳)西側 1階保育室(2歳)東側	2/年
GHP-3-1	GHPビル用マルチ室内機	FGXTP80M	5	フィルター清掃他	1階調理室 × 2台 1階下処理室 1階洗浄室 1階検収	2/年
GHP-3-2	GHPビル用マルチ室内機	FGXEP28M	1	フィルター清掃他	1階事務室兼休憩室	2/年
GHP-4-1	GHPビル用マルチ室内機	FGXFP112MC	6	フィルター清掃他	2階保育室(3歳)西側 2階保育室(3歳)東側 2階保育室(4歳)西側 2階保育室(4歳)東側 2階保育室(5歳)西側 2階保育室(5歳)東側	2/年
GHP-5-1	GHPビル用マルチ室内機	FGXFP140MC	4	フィルター清掃他	2階遊戯室	2/年
ACP-1	パッケージエアコン室外機	SZZC224CAD-H	1	機器点検	屋外地上	1/年
ACP-2	パッケージエアコン室外機	SSZC56CAV-H	1	機器点検	屋外地上	1/年
ACP-3	パッケージエアコン室外機	SSZC40CAV-H	1	機器点検	屋外地上	1/年
ACP-1-1	パッケージエアコン室内機		2	フィルター清掃他	1階子育て支援センター	2/年
ACP-2-1	パッケージエアコン室内機		1	フィルター清掃他	1階病児保育室1	2/年
ACP-3-1	パッケージエアコン室内機		1	フィルター清掃他	1階病児保育室2	2/年
HEU-1	全熱交換器(24時間換気)	VL-100ZS2	1	フィルター清掃他	1階保健室	2/年
HEU-2	全熱交換器(24時間換気)	LGH-15CX6	2	フィルター清掃他	1階保育室(0歳)×2	2/年
HEU-3	全熱交換器(24時間換気)	LGH-15CX6	1	フィルター清掃他	1階病児保育室1	2/年
HEU-4	全熱交換器(24時間換気)	LGH-15CX6	1	フィルター清掃他	1階病児保育室2	2/年
HEU-5	全熱交換器(24時間換気)	LGH-25CX6	2	フィルター清掃他	1階保育室(1歳)×2	2/年
HEU-6	全熱交換器(24時間換気)	LGH-25CX6	1	フィルター清掃他	1階休憩室	2/年
HEU-7	全熱交換器(24時間換気)	LGH-25CX6	1	フィルター清掃他	2階プレイルーム	2/年
HEU-8	全熱交換器(24時間換気)	LGH-35CX6	2	フィルター清掃他	1階保育室(2歳)×2	2/年
HEU-9	全熱交換器(24時間換気)	LGH-35CX6	1	フィルター清掃他	1階子育て支援センター	2/年
HEU-10	全熱交換器(24時間換気)	LGH-35CX6	1	フィルター清掃他	1階子育て支援センター	2/年
HEU-11	全熱交換器(24時間換気)	LGH-35CX6	2	フィルター清掃他	2階保育室(3歳)×2	2/年
HEU-12	全熱交換器(24時間換気)	LGH-50CX6	7	フィルター清掃他	1階職員室×2	2/年
	フィルター清掃他			1階相談室	2/年	
	フィルター清掃他			2階保育室(4歳)×2	2/年	
	フィルター清掃他			2階保育室(5歳)×2	2/年	
HEU-13	全熱交換器(24時間換気)	LGH-100CX6	2	フィルター清掃他	2階遊戯室×2	2/年
F-1	送風機	BFS-450TX	1	機器点検	調理室	2/年
F-2	送風機	BFS-150TX	1	機器点検	洗浄室	2/年
F-3	有圧扇	EF-40DTXB3	1	機器点検	調理室	2/年

三原市立円一保育所

空調機器点検基準表

機器名	台数	点検項目
ガスヒートポンプエアコン（室外機） 【型式】 GYAP450ANH 1台 GYAP560ANH 1台 GYAP450ANH 1台 GYAP710ANH 1台 GYAP560ANH 1台	5	エンジンオイルの点検・補充 ドレンフィルター、充填石の点検補充 冷却水の点検、補充 冷却水漏れの点検 エンジンオイル漏れの点検 排気ガス漏れの点検 排気ドレンホースの点検 燃料ガスホース点検 燃料ガス漏れの点検 コンプレッサの点検 冷媒・冷凍機油漏れの点検 電装部品の点検 エンジン始動性の点検 運転状態の点検 冷媒回路の点検 外観の点検 エンジンミキサーの洗浄 オイルフィルターの変換 点火プラグの変換 エアクリナーエレメントの変換 コンプレッサベルトの変換 ドレンオイルフィルターの変換 冷却水強化剤の補充 エンジンバルブクリアランスの点検・調整 その他メーカー仕様に準ずる
ガスヒートポンプエアコン（室内機） 【型式】 FGXFP71MC 4台 FGXFP80MC 4台 FGXEP22M 1台 FGXCP45M 1台 FGXCP71M 1台 FGXFP56MC 1台 FGXTP80M 5台 FGXEP28M 1台 FGXFP112MC 6台	28	エアフィルターの清掃 リモコン動作の確認 室内機温度の点検

<p>パッケージエアコン（室外機）</p> <p>【型式】</p> <p>S Z Z C 2 2 4 C A D - H 1台</p> <p>S S Z C 5 6 C A V - H 1台</p> <p>S S Z C 4 0 C A V - H 1台</p>	3	<p>ファンの点検</p> <p>運転電流</p> <p>熱交換機の点検</p> <p>外観の点検</p>
<p>パッケージエアコン（室内機）</p> <p>【型式】</p> <p>S Z Z C 2 2 4 C A D - H 2台</p> <p>S S Z C 5 6 C A V - H 1台</p> <p>S S Z C 4 0 C A V - H 1台</p>	4	<p>エアフィルターの清掃</p> <p>リモコン動作の確認</p> <p>室内機温度の点検</p>
<p>全熱交換器</p> <p>【型式】</p> <p>V L - 1 0 0 Z S 2 1器</p> <p>L G H - 1 5 C X 6 4器</p> <p>L G H - 2 5 C X 6 4器</p> <p>L G H - 3 5 C X 6 6器</p> <p>L G H - 5 0 C X 6 7器</p> <p>L G H - 1 0 0 C X 6 2器</p>	24	<p>エアフィルターの清掃</p> <p>リモコン動作の確認</p>
<p>送風機・有圧扇</p> <p>【型式】</p> <p>B F S - 4 5 0 T X 1台</p> <p>B F S - 1 5 0 T X 1台</p> <p>E F - 4 0 D T X B 3 1台</p>	3	<p>動作確認</p>