

回 答 書

工事名：港町公園トイレ更新工事

	質 問 事 項	回 答
1	A-02 7 の桶支持金物ですが、図面では溶融亜鉛メッキです。 SUS 仕様に変更は可能でしょうか。	SUS 仕様に変更可能です。
2	A-02 7 特記仕様書では硬質塩化ビニルとなっていますが、数量表及び図面 A-09 では既製品の様です。 ご指示願います。	図面 A-09 のとおり、既製品としてください。