

回 答 書

工事名：三原西消防署庁舎建設工事（建築主体工事）

	質 問 事 項	回 答
1	ホースリフターの基礎（土木・コンクリート・鉄筋・型枠）及び鉄骨の数量は、参考数量書のどの部分にありますか。別途拾い出したほうがよろしいですか。	ホースリフターの基礎及び鉄骨の数量は、共に参考数量書内の「1.庁舎棟」に見込んでいます。
2	訓練棟 緩降機の品番・詳細のご指示をお願いします。	品番については、オリロー（株）の ORIROⅢ(3M-10M) 同等品を見込んでください。 付属品等の詳細については、緩降機屋外格納箱（ステンレス）、 D3 屋外格納箱ステンレス（1000）、 D3-1000 床付型金具、 D 型用ステップ（スチール製）、緩降機使用法表示板、緩降機表示板を見込んでください。