回 答 書

業務名： 大和支所設備改修設計業務委託

	質 問 事 項	回 答
1	老朽化により更新する空調機は何台ありますでしょうか。 老朽化していない空調機、更新済の空調機はありますか。 上記が確認できる図面（系統図、機器表、平面図）をご提示頂けないでしょうか。	老朽化により更新する空調機は0台で、既設空調機は残置とし、添付図に記載している範囲にパッケージ型エアコンの新設を考えています。（※参考図1） 老朽化していない空調機及び更新済の空調機はありません。 既設の系統図、機器表、平面図については図面を添付します。（※参考図2）
2	太陽光発電設備設計に伴う基礎、架台の設計とありますが、構造的には大丈夫でしょうか。構造計算が必要でしょうか。その際の費用は、今回の予定価格に含まれていますでしょうか。	屋根上に40kg/m²以下の太陽光発電設備の設置が可能であることを構造計算書により確認しています。40kg/m²を超える場合は、別途構造計算が必要です。なお、その費用は今回の業務に含まれます。
3	照明器具のLED化につきまして、既存電灯設備図（過去改修図含む）は全てありますか。ご提示頂けないでしょうか。	既存電灯設備図を添付します。（※参考図3）
4	「一部CADデータあり」とありますが、どの図面がありますでしょうか。既存建築図のCADデータは全てありますか。設備改修対象部分の全ての図面が無い場合、調査に時間がかかりますが、調査費用は見込まれていますでしょうか。	CADデータについては1階、2階及び3階の建築平面図があります。 既存建築図の画像データ（Tiff形式）は提供可能です。調査費用については業務に見込んでいます。