

## 回 答 書

工事名： 能地漁港西公園整備工事

	質 問 事 項	回 答
1	A-08 の B、C 詳細図 アンカーボルトの数量は何か所になりますか。 また、躯体本体のアンカーボルトの位置はどのようになりますか。	アンカーボルトの数量は4か所です。 また、躯体本体のアンカーボルトの位置は、A-08 断面図の B 詳細図のとおりです。
2	敷地全体の中にある既設物（置物小屋、休憩所等）の移設、撤去はどのようにになりますか。	既設物（置物小屋、休憩所等）は、町内会（所有者）が工事に支障がないよう移設、撤去します。
3	参考数量書の最後に、負担金明細（上水道加入金）がありますが、これは受注者が負担すべきことなのでしょうか。	お見込みの通りです。
4	トイレ建設付近に道路よりの進入口があります。このアスファルトは撤去でしょうか。	トイレ建設付近に道路よりの進入口は設けないため、アスファルト撤去は見込んでいません。
5	あずまやの位置がはっきりしませんが、いかがでしょうか。	A-04 配置図にあずまやの位置を記入しています。