

回 答 書

業務名： 和田雨水排水ポンプ場ホップ基礎改築詳細設計業務委託(6-1)

	質 問 事 項	回 答
1	設計工期が大変短いですが、ホップ基礎を設計するに際して、早急に条件設定を行う必要があると考えます。初回協議時に土質資料、ホップ基礎平面形状寸法、荷重条件（重心含む）を提示頂けるとの認識でよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
2	ホップ基礎の基礎方式は、直接基礎もしくは杭基礎どちらでしょうか。	既設ホップ基礎は杭基礎です。
3	対象工種は特記仕様書を拝見する限り、土木のみと考えております。他工種での検討が必要となる場合は別途設計変更対象との認識でよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
4	設計対象は新設のホップ基礎のみとの認識でよろしいでしょうか。	お見込みの通り、今回の設計範囲はホップ基礎のみです。