

回 答 書

工事名： 道路法面修繕工事（市道大和町堤高杉2号線）

	質 問 事 項	回 答
1	本工事費 内訳表 頁 0-0018～0-0019 [技術管理費積上]－[技術管理費]－[技術管理費]－[動態観測]－[地表面伸縮計設置]内の[伸縮計設置 登録及び初期設定地]が不明です。どこでしょうか。	計測位置は、図面番号：11/12 種別：参考 動態観測計画図（施工時）にて示しています。
2	本工事費 内訳表 頁 0-0018～0-0019 [技術管理費積上]－[技術管理費]－[技術管理費]－[動態観測]－[地表面伸縮計観測]内のすべてが不明です。詳しい説明をお願いします。	工事施工中の安全確認等のため、地山の挙動の測定等を設計図書に従って行うものです。特記仕様書第2章施工条件、第3節安全対策の項にその旨、明記しています。