

## 回 答 書

業務名： 普通河川砂田川雨水排水施設設計業務委託

	質 問 事 項	回 答
1	ボックスカルバートの断面形状（寸法）をご教示ください。	B2500×H1600 を想定しています。
2	基本設計は実施されていますか。実施されていれば、図面をご提示ください。	特記仕様書の第2章1に記載している業務を実施しています。図面等の成果資料は委託契約締結後に貸与します。
3	地形測量は行われていますか。	実施しています。
4	耐震上の工学的基盤面の判別できる土質調査資料はありますか。	近傍で地質調査を実施しています。
5	河川への吐口構造設計は含まないと考えてよろしいですか。	お見込みの通りです。
6	施工における仮排水（水替え）検討は必要ですか。その場合、対象流量をご教示ください。	水替えの検討は不要であると想定しています。