

回 答 書

工事名： 河川浚渫工事（普通河川砂田川）

	質 問 事 項	回 答
1	浚渫工事費内訳表 項 0-0004 の汚泥処分 130 m ³ の計量と施工数量について、バキューム車の 1 台当たり積載量と台数による集計は、130 m ³ を処分する考え方で良いですか。 また、バキューム車で搬出する汚泥処理費は 19,000 円/m ³ （竹原市の処分場）であるため、落札後、処分費の変更は可能ですか。	汚泥の計量は、お見込みの通り、汚泥吸排車の 1 台当たり積載量と台数による管理とします。 また、設計上見込んでいる処分地に特段の事情があれば別途協議しますが、原則、設計変更の対象としません。
2	施工単価表（単第 0-0006 表）項 0-0012 の全体割増について、数量の欄が空白です。いくら計上すればよいかご教示ください。	下水道施設維持管理積算要領に基づき積算しています。また、現場作業条件等を考慮し、標準作業量を 10%低減しています。