

仕 様 書

(物 品 購 入)

品 名	製 造 会 社 名	数量 (単位)	同等品 について (可・不可)
	規 格・品 番		
スポットクーラー	1 仕様 次のすべての要件を満たす製品であること。 (1) 排熱ダクト式で据付工事不要であること。 (2) キャスター付き等、可動式とすること。 (3) 冷風ダクトは可動式とすること。 自動・手動は問わない。 (4) タンク容量は4L以上とすること。 (5) サイズは幅 500mm 以下、奥行 500mm 以下、高さ 1000 mm以下であること。 (6) 本体重量が 50 kg以下であること。 (7) 専用の冷風延長ダクト及び排熱延長ダクトを附属品として納品すること。 (8) 冷風延長ダクト及び排熱延長ダクトは伸縮式とし、延長 3m以上、伸縮 1 m以下とすること。 2 例示品（株式会社ナカトミ） (1) スポットクーラー（自動首振り） 型式 SAC-2500S (2) 伸縮タイプ冷風延長ダクト 3 m 型式 EDS-3C (3) 伸縮タイプ排熱延長ダクト 3 m 型式 EDS-3H 3 その他 (1) 必ず動作確認を行い、問題ないことを確認した上で納入すること。 (2) 納入後 1 年未満でかつ通常使用において、故障又は不具合が発生した場合は、全部又は該当部品等無償交換すること。	22 (台)	<u>可</u>

1 納期 令和7年6月30日(月)

2 納入場所 三原小学校(1台)、小泉小学校(2台)、本郷小学校(1台)、
田野浦小学校(2台)、須波小学校(2台)、沼北小学校(2台)、
沼田西小学校(2台)、第一中学校(2台)、第二中学校(1台)、
宮浦中学校(1台)、第五中学校(2台)、くわなし皆来館(2台)
和木ふれあいセンター(2台)

※納入は、平日8時45分から16時30分までの間で、詳細は危機管理課と別途
業者が調整すること。

3 所管課 危機管理課(担当者：早間 TEL：0848-67-6066)