

回 答 書

業務名： やまみ三原運動公園多目的グラウンド整備設計業務委託

	質 問 事 項	回 答
1	本業務対象は「多目的グラウンド 1.0ha」となっていますが、本範囲における排水施設計画については、公園区域全体の排水計画（必要に応じて調整池計画）は別途実施済みで、それに基づく施設計画を行うという認識でよろしいでしょうか。	お見込みの通り、公園区域全体の排水計画は実施済みです。これに基づいて施設計画を行ってください。
2	本「多目的グラウンド」は、オンサイト貯留施設には該当しないと考えてよろしいでしょうか。	貯留施設に該当します。
3	「多目的グラウンド」の北側から天井川に向かって放流施設が配置されていますが、これは、本設計対象外と考えてよろしいでしょうか。	公園区域全体の排水計画は実施済みであるため、放流施設については本設計の対象外としていますが、施設計画を行う中で修正が必要となった場合は、設計の対象とします。