

回 答 書

工事名： 須波分団屯所建設工事

	質 問 事 項	回 答
1	図面番号 A-32 の「仮設計画図（参考図）」で、敷地南側（隣家西側）のスペースが仮囲いの外になっています。 このスペースが使えるかどうかによって、工事中における仮設や土工事の考え方が大きく変わります。 この仮囲い外スペースは、工事中使用出来ないものと考えてよろしいですか。	敷地南側（隣家西側）のスペースは仮囲いの外になっていますが、敷地内です。 敷地内については工事で使用できるものと考えてください。
2	仮設外部足場に関して、シート養生の記載がありません。メッシュシート貼程度と考えてよろしいですか。	お見込みの通り、メッシュシート貼を見込んでください。
3	図面番号 A-29 「(外構) ②カーポート詳細図」に、土嚢置場 FRP パレットの表記がありますが、参考数量書及び詳細がありません。 必要ないものと考えてよろしいですか。	お見込みの通り、不要です。

4	2階の流し台は、図面番号 A-20「2階平面詳細図」、図面番号 A-22「展開図（2）」を見ると、流し台 L=1200 とコンロ台 L=600 の組み合わせに見えます。 しかし、図面番号 A-09「外部・内部仕上表」では、流し台 L=1500 となっており、また、参考数量書でも、流し台 L=1500 電磁調理器と記載があります。 これは、どれが正ですか。	流し台については、L=1500 に電磁調理器を正としてください。
5	図面番号 A-09「外部・内部仕上表」において、2階壁仕上、水回り及び入口廻り：化粧ケイカル板 t=5.0 となっていますが、図面番号 A-22「展開図（2）」及び参考数量書には、化粧ケイカル板の表記はありません。 壁化粧ケイカル板は無いものと考えてよろしいですか。	図面番号 A-22 を正とし、全面を LGS 壁下地に PB(GB-R)t12.5 の上、ビニルクロスとしてください。
6	図面番号 A-09「外部・内部仕上表」の車庫に、ヘルメットホルダー（12 個分）とありますが、図面番号 A-21「展開図（1）」では、ヘルメツ／かつぱ掛け 3 人用×4 ケとなっております。 これは、どちらが正ですか。	図面番号 A-21 を正としてください。
7	図面番号 A-26「（車庫）中量棚、ホース棚 配置図、姿図」他に、ピラー 4 ケ所、図面番号 M-04「器具表、凡例・樹リスト・勾配図」他に、樹脂ガーデンパン、手洗器の表記がありますが、詳細がありません。 これらは不要と考えてよろしいですか。	お見込みの通り、ピラー 4 ケ所、樹脂ガーデンパン、手洗器は不要です。