

仕 様 書

(物 品 購 入)

品 名	製 造 会 社 名	数量 (単位)	同等品 について (可・不可)
	規 格・品 番		
非常用発電機	1 仕様 次のすべての要件を満たす製品であること。 (1) 定格出力 5.5kVA 以上であること。 (2) コンセントとして単相 100V (15A) が 2 つ以上、単相 100V (30A) が 1 つ以上、単相 200V (30A) が 1 つ以上ついており、かつ同時出力が可能であること。 (3) 製品本体に車輪等を有し、可搬型であること及び、ハンドル付きの場合は、折り畳みが可能であること。 (4) 全長 900 mm、全幅 700 mm、全高 850mm 以内であること。(ハンドル折り畳み時のサイズ) (5) 乾燥重量が 120 kg 以下であること。 (6) エンジンオイル量の不足を警告するランプがあること。 (7) 連続運転可能時間がエコスロットルで 15 時間以上であること。通常作動時でも 6 時間以上の運転時間を行えること。 (8) 始動方式は、手動方式及び電動式ができること。 (9) 日本語で書かれた説明書がついていること。 (10) ガソリン燃料で稼働するものであること。 2 例示品 ホンダ 発電機 EU55is (FI 仕様) 3 その他 (1) 必ず動作確認を行い、問題ないことを確認した上で納入すること。 (2) 納入後 1 年未満でかつ通常使用において、故障又は不具合が発生した場合は、全部又は該当部品等を無償交換すること。	14 台	可

1 納期 令和8年2月27日（金）

2 納入場所 次の施設（計14）に各1台を納入すること

南小学校、三原小学校、小泉小学校、本郷小学校、田野浦小学校、須波小学校、
沼北小学校、沼田西小学校、第一中学校、第二中学校、宮浦中学校、
第五中学校、くわなし皆来館、和木地域ふれあい交流センター

※納入は、平日8時45分から16時30分までの間で、詳細は危機管理課と別途
調整すること。

3 所管課 危機管理課（担当者：早間 TEL：0848-67-6066）