

三原市立小・中学校・幼稚園消防用設備等点検業務仕様書

1 業務の目的

消防法第17条の3の3（消防用設備等の点検及び報告）の規定に基づき、当該施設の消防用設備等の点検を行うことにより、火災時における人命の安全を確保することを目的とする。

2 業務対象消防設備等

消防用設備等の点検箇所及び設備の概要については、別添消防設備点検箇所表のとおりとする。

3 業務内容

点検業務は、平成16年消防庁告示第9号に基づく消防用設備等の機器点検及び総合点検とし、昭和50年消防庁告示第14号の点検基準に基づき実施すること。

点検に際しては、法令に定める資格を有する者を派遣して行うこと。

点検後は、報告書に防火管理者（学校長）及び立会人（教頭）の記名・押印を受けること。

4 点検報告

報告書の様式は、所定様式（平成16年消防庁告示第9号及び昭和50年消防庁告示第14号）により、正、副2部作成した紙媒体及び電子媒体で提出すること。

小学校校舎併設の幼稚園（休園）については、小学校の点検報告書に含めること。

点検により、不良箇所が発見された場合は、その内容を記載した一覧表を作成すること。

5 実施期間

消防用設備等の点検実施期間は、契約締結日から令和9年3月31日まで（土日及び学校休業日を除く）とする。

点検のうち総合点検については、各学校と日程調整の上、契約締結日から令和8年8月31日までに実施すること。ただし、学校の都合等によりこの期間に総合点検の実施が難しい場合は、両者で協議の上、令和8年9月30日までに確実に実施し、点検報告書を提出すること。

6 その他

この仕様書に定めのない事項又はその他疑義が生じたときは、その都度発注者受注者協議して定めることとする。

消防設備点検箇所表(小学校)

学 校 名	自 動 火 災 報 知 設 備					消 火 器	漏 電 火 災 報 知 器	屋 内 消 火 栓 設 備 (ポンプ付)	避 難 器 具			誘 導 灯	非 常 警 報 設 備 (放 送 設 備)	消 火 用 ホ ー ス 耐 圧 試 験	受 信 機			発 信 機
	差 動 式 分 布 型	差 動 式 ポ ー ト 型	定 温 式 ポ ー ト 型	煙 式 (光 電 式)	地 区 音 響 装 置				は し ご	緩 降 機	救 助 袋				P 型 1 級	P 型 2 級	R 型	
(小学校)																		
1 三原小学校	5	95	2	1	14	28		12			2				1			14
2 糸崎小学校	5	64	9	6	13	27	1								1			13
3 木原小学校 ※併設幼稚園(休園)を含む	4	45	6	3	8	15									1			8
4 中之町小学校	5	70	21	8	13	25		10		1					1			13
5 西小学校	6	28	5	1	8	20	1	4					1		1			12
6 田野浦小学校	4	87	10	5	16	23		13		1			1		1			16
7 須波小学校	8	58	6	3	8	23									2			8
8 深小学校 ※併設幼稚園(休園)を含む	3	52	9	3	10	15									1			9
9 南小学校		91	20	15	13	22		11		3					1			11
10 南小体育館棟 (体育館3Fのみ)		20	5	57		12		4		4		1				1		4
11 沼田小学校	3	41	3	1	8	18									1			8
12 沼北小学校	4	52	8	12	11	25				2					1			11
13 沼田東小学校	5	70	9	5	15	24		12					1		1			15
14 沼田西小学校 ※併設幼稚園(休園)を含む	4	43	12	1	9	24									1			8
15 小泉小学校	5	32	14	2	9	23									1			9
16 幸崎小学校	5	68	2	1	10	20	2	8							1			10
17 鷺浦小学校 ※併設幼稚園(休園)を含む	4	32	9	3	6	15									1			6
18 本郷小学校	6	107	10	7	14	31		10	2						2			13
19 本郷西小学校	4	63	6	5	7	26		5							2			9
20 久井小学校		80	5	32	10	23		10		2					1			10
21 大和小学校	6	74	8	21	13	32		8		4					1			11
計	86	1,272	179	192	215	471	4	107	2	17	2	1	3	0	23	1		218

消防設備点検箇所表(中学校)

学 校 名	自 動 火 災 報 知 設 備					消火器	漏電火 災報知 器	屋内消 火栓設 備 (ポンプ付)	避難器具			誘導灯	非常警 報設備 (放送設 備)	消火用 ホース耐 圧試験	受信機			発信機
	差動式 分布型	差動式ス ホット型	定温式ス ホット型	煙 式	地区音 響装置				はしご	緩降機	救助袋				P型1級	P型2級	R型	
(中学校)																		
1 第一中学校	6	71	18	15	8	27		7						2	1			11
2 第二中学校		157	9	28	17	35		12	1	1							1	15
3 第三中学校	4	117	7	9	20	43		6		2		16	1	1				13
4 第四中学校	5	77	22	1	13	25								2				13
5 第五中学校	7	141	5	18	16	33		9		1			1	1				16
6 幸崎中学校	5	53	6	2	10	20		8						1				10
7 宮浦中学校	6	63	32	1	14	32		12						1				14
8 本郷中学校	8	92	11	8	12	45		8			2		1	1				12
9 久井中学校		83		2	8	17		9	2					1				9
10 大和中学校	10	76	6	3	12	28		12						1				12
計	51	930	116	87	130	305		83	3	4	2	16	3		11	1	1	125

消防設備点検箇所表(幼稚園)

学 校 名	自 動 火 災 報 知 設 備					消火器	漏電火 災報知 器	屋内消 火栓設 備 (ポンプ付)	避難器具			誘導灯	非常警 報設備 (放送設 備)	消火用 ホース耐 圧試験	受信機			発信機	消防機関へ 通報する火 災報知設備
	差動式 分布型	差動式ス ボット型	定温式ス ボット型	煙 式	地区音 響装置				はしご	緩降機	救助袋				P型1級	P型2級	R型		
(幼稚園)																			
1 中之町幼稚園(休園)		48	4		1	6										1		1	
2 西幼稚園(休園)		21			3	3					3					1		1	
3 田野浦幼稚園		24	5	5	3	6			2		10			1				3	1
4 南幼稚園		18	4	3	4	5			2		4					1		3	
5 小泉幼稚園(休園)						3													
6 幸崎幼稚園(休園)		20	3		1	3										1		1	
7 本郷幼稚園		17	5		2	7										1		3	
計		148	21	8	14	33			4		17			1	5			12	1

消防設備点検箇所表(廃校)

学 校 名	自 動 火 災 報 知 設 備					消火器	漏電火 災報知 器	屋内消火 栓設備 (ポンプ付)	避難器具			誘導灯	非常警報設備 (放送設備)	消火用ホース 耐圧試験	受信機			発信機
	差動式 分布型	差動式ス ホット型	定温式ス ホット型	煙 式 (光電 式)	地区音 響装置				はしご	緩降機	救助袋				P型1級	P型2級	R型	
(廃校)																		
1 旧渡瀬小学校	5	31	4	1	5	13				1					1			5
2 旧向田小学校	4	27	9	4	4	12									1			4
3 旧高坂小学校	5	30	6	2	6	17										2		6
4 旧神田東小学校	3	46	9	1	8	18					3				1			6
計	17	134	28	8	23	60	0	0	0	1	0	3	0	0	3	2		21