

回 答 書

工事名： 味瀉雨水排水ポンプ場除塵設備更新工事（8-1）

	質 問 事 項	回 答
1	本工事にて自動除塵機盤の移設がありますが、当該項目について設計書内に試運転項目がありません。試運転については対象外という認識でよろしいでしょうか。 なお、試運転が必要の場合既設メーカーにお願いする必要があります。並べて既設メーカーもご教示ください。	自動除塵機盤（現場操作盤）は移設のみを行うため総合試運転は見込んでいませんが、除塵設備の更新に合わせて適切に性能確認運転を行ってください。 既設メーカーは三菱電機株式会社です。