

回 答 書

業務名： 宮沖雨水排水ポンプ場機械設備更新詳細設計業務委託（8-1）

	質 問 事 項	回 答
1	〔1〕 一般仕様書の第 3 章に「電気関係」とありますが、〔2〕 特記仕様書の 2. 業務の対象に示されている内容から「機械関係」と考えてよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
2	〔2〕 特記仕様書の 3. 作業内容に記載の通り、「単純更新を行うための改築設計」であるため、既設・改築後の電動機出力が変わりましても、電気設備は対象外として考えてよろしいでしょうか。	電動機出力の変更が必要になった場合は、協議によるものとします。