

仕 様 書
(物 品 購 入)

品 名	製 造 会 社 名	数量 (単位)	同等品 について (可・不可)
	規 格・品 番		
消防用ホース	株式会社 初田製作所		
	YOKOIPRO STH16 呼称 65	3 本	可
	YOKOIPRO ST13 呼称 65	61 本	可
	YOKOIPRO ST13 呼称 50	37 本	可
	YOKOIPRO ST13 呼称 40	5 本	可
	※仕様の詳細は別紙参照		

○ 納 期 令和 9 年 2 月 26 日 (金)

○ 納入場所 三原市消防本部 (三原市宮浦一丁目 22 番 2 号)

○ 所 管 課 消防本部総務課 (担当者：坂本 TEL：0848-64-5910)

令和 8 年度

消防用ホース仕様書

三原市消防本部

消防用ホース仕様書

1 総則

- (1) この仕様書は、令和8年度三原市消防本部が購入する消防用ホースについて定めるものである。
- (2) 本仕様書が定める以外の規格については「消防用ホースの技術上の規格を定める省令」及び「消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令」に適合するものであること。

2 品質

(1) 消防用ホース

- ア 「消防用ホースの技術上の規格を定める省令」を満たすものであること。
- イ 製造メーカーは、日本消防ホース工業会会員であること。
- ウ ホースジャケットは交織・円織または綾織（別途協議）とし、耳部に補強が施されていること。ホースには、自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものである旨の表示＜消＞及び日本消防検定協会の品質評価を受けて「ホースに対する品質評価試験」に合格した旨の表示＜NS＞が付されていること。
- エ ホースジャケットのタテ糸及びヨコ糸にポリエステルスパン若しくはポリエステルフィラメント糸又は同程度の耐久性のあるものを使用すること。

(2) 結合金具

- 金具はアルミ合金製町野式とし、自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものである旨の表示＜消＞及び日本消防検定協会の品質評価を受けて「結合金具に対する品質評価試験」に合格した旨の表示＜NS＞が付されていること。

(3) 金具の取付け

- 金具の取付けについては、2.5 MPaの水圧を5分間加えた場合、装着部から漏水が生じず、かつ、装着したホースが離脱しないものでなければならない。

(4) 金具部分の保護布について

- ホース結合部保護のため、ホースの両端に30cmの保護布を取り付けること。

(5) 参考品

- 芦森工業株式会社 Dライトスターαシリーズ
- 株式会社初田製作所 YOKOIPRO STシリーズ
- 帝国繊維株式会社 キンパイホース Newマイティーホースシリーズ

3 仕様及び数量

呼 称	長さ (m)	使用圧 (MPa)	数量 (本)	ホースの色	保護布の色
6 5	2 0	1 . 6	1	赤	青
6 5	2 0	1 . 6	1	赤	赤
6 5	2 0	1 . 6	1	赤	黄
6 5	2 0	1 . 3	4	白	青
6 5	2 0	1 . 3	5	白	赤
6 5	2 0	1 . 3	1 2	白	黄
6 5	2 0	1 . 3	4 0	白	橙
5 0	2 0	1 . 3	2 4	白	青
5 0	2 0	1 . 3	8	白	赤
5 0	2 0	1 . 3	5	白	黄
4 0	2 0	1 . 3	3	白	青
4 0	2 0	1 . 3	2	白	赤

4 検収等

(1) 規格検査

(2) 耐圧検査

納入されたものの中から何本か検収員が指定し、水圧試験を実施し、漏水のある場合は不合格とし、直ちに良品と取り替えること。

(3) 耐圧試験を実施しないその他のものについては、最初の使用の際に漏水のある場合、これも直ちに良品に取り替えること。

(4) 納入期限

令和9年2月26日（金）

(5) 納入場所

三原市消防本部（三原市宮浦一丁目22番2号）

5 その他

(1) ホース製造年

ホースは令和8年4月以降に製造されたものを納入すること。

(2) 本入札で納入する全ての消防用ホースに、動産保険をかけること。また、保険期間は納品日から起算して1年間とする。

(3) 当本部が保有する耐用年数を経過したホースについて、納入したホースと同本数を上限に廃棄すること。（別途協議）