

回 答 書

業務名： 宮沖雨水排水ポンプ場機械設備更新詳細設計業務委託（8-1）

	質 問 事 項	回 答
1	健全度確認範囲（特記仕様書 P.10、更新対象設備一覧表） 健全度を判定するための調査は No.1～No.7 の雨水ポンプのみであり、その他のディーゼルエンジン、減速機、補機類などは対象外と考えて良いか。	お見込みの通りです。
2	No.3,4 雨水ポンプ（特記仕様書 P.7、10） 単純更新を行う設計と記載があるが、調査による健全度判定にて部品交換による長寿命化の方が総合的に良いと判断した場合は、更新では無く部品交換による長寿命化対策で良いか。	検討の結果、更新ではなく部品交換による長寿命化対策でも問題ありませんが、現状、設置年数も古く、状態も悪いため一括更新を考えています。
3	更新対象設備（特記仕様書 P.更新対象設備一覧表） 『12.逆流防止弁（No.1、2）歯車ポンプ』と記載がありますが、『12.逆流防止弁（No.3、4）フラップ弁』の間違いでしょうか。	逆流防止弁（No.1、2）フラップ弁です。