

回 答 書

案件名 防犯カメラ（その１）

	質 問 事 項	回 答	掲載日
1	明神放課後児童クラブ様の件です。 ケーブルの配線ルートによっては 仕様書の PoE エクステンダーは使用しませんがこの場合箱のまま現地へお渡しでよろしいでしょうか。	明神放課後児童クラブについては、隣接する２施設にそれぞれ防犯カメラを設置する予定であり、両施設が若干離れていることから、配線経路をできるだけ簡素化するとともに、建物への穿孔をできるだけ小さくし、各カメラの映像を安定的にレコーダーへ伝送するため、PoE エクステンダーを使用する構成としています。このため、原則として仕様書記載の PoE エクステンダーを見積りに含めてください。 ただし、契約後の現地確認の結果、配線ルート等の状況により、PoE エクステンダーを使用しなくても同等以上の機能・性能を確保でき、かつ建物への穿孔や配線方法等に支障のない施工方法が可能な場合は、施工前に子育て支援課と協議してください。	9 月 30 日