回　答　書

工事名：　橋梁補修工事（市道二友原線中央大橋）

	質　問　事　項	回　　答
1	橋梁現場塗装工について図面に参考図として角部曲面仕上とありますが、鋼材に面取りがない場合の数量及び費用の計上が見受けられません。どのように判断すればよろしいでしょうか。	角部曲面仕上については積上げ計上が可能なため、落札後の協議により検討します。