

三原市立保育所給食調理等業務委託の募集に係わる質問書に対する回答

令和7年7月24日

質問項目	質問内容	回答
<p><b>仕様書8 委託業務内容(4) 施設・設備・器具などの管理について</b></p>	<p>不調の設備などはそのまま引き継ぐのでしょうか</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中之町 … 冷蔵庫庫内の水漏れ</li> <li>・糸崎 … 電気容量の不足 (電子レンジ、炊飯器が同時に使えない)</li> <li>・糸崎、幸崎 … 厨房内空調の能力不足</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 中之町の冷蔵庫庫内の水漏れ 近日中に修繕します。</li> <li>2 糸崎の電気容量の不足 電子レンジと炊飯器が同時に使えるように対応します。</li> <li>3 糸崎、幸崎の厨房内空調の能力不足 空調等の施設整備は課題であることは認識しており、幸崎は令和5年度改修済みで、糸崎は来年度改修予定です。</li> </ol>